



## E C C E R T I F I C A T E

**за "ЕО Изследване на проекта - Модул В1"**  
**"EC Design Examination - Module B1"**  
**№: 1837-PED-0128**

<b>Име и адрес на производителя:</b> Manufacturer's Company name and address:	"EKO STAR" d.o.o Knjazevac, Serbia 70th Street, Prince Milos
<b>Описание на проекта:</b> Description of the design:	Котел водогреен "Peletron 30-50" на пелети и твърдо гориво Hot water boiler "Peletron P 30-50" pellets and solid fuel
<b>Допустимо работно налягане (bar):</b> Max. admissible operating pressure (MPa):	2,5
<b>Макс. работна температура (°C):</b> Maximal operating temperature (°C):	90
<b>Доклад №:</b> Conformity Report №:	130/25.06.2013 г.

С този сертификат, "ИТЕМ-Консулт" ЕООД удостоверява, че след проведено изследване по процедура "ЕО Изследване на проекта - Модул В1", проекта на съоръжението под налягане "Котел водогреен Peletron 30-50 на пелети и твърдо гориво", отговаря на приложими-те за него съществени изисквания, посочени в 2.10, 2.11, 3.4, 5 (а) и 5 (d) от приложение I на Директива 97/23/ЕС въведена с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане.

The "ITEM-Consult" confirms that after carried out procedure „EC Design Examination - Module B1“, the design of pressure equipment "Hot water boiler "Peletron P 30-50" pellets and solid fuel", fulfill the essential safety requirements specified in p. 2.10, 2.11, 3.4, 5 (a) and 5 (d) from Annex I of Directive 97/23/EC, introduced by "Regulation of essential requirements and conformity assessment of pressure equipments".

**Условия на валидност: До настъпване на изменения в проекта**  
**Validity: Until the design changes**

София 27.06.2013 г.  
Sofia, Bulgaria  
(Място и дата на издаване)  
(Place and date of issue)

Ръководител Нотифициран орган/  
Head of the Notified Body:



(инж. А. Миланов)  
(Ing. A. Milanov)

№1837-PED-0128  
лист 1/1